

ПРЕДПИСАНИЕ 34

ГФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»
место составления

« 07 » 04 2022г.

Директору
МБОУ СОШ №23
п. Новозаведенного

Мною, техником Подрез В.Г.

должность, фамилия

На основании: «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»

№ п.п.	Предлагаемые меры по устранению выявленных нарушений с указанием места нарушения (объект, № статей, § правил, норм и др. документов)	Срок исполнения
1.	2.	3.
1	Устранить течь теплоносителя в водоводяном подогревателе.	01.08.2022 г.
2	Заключить договор теплоснабжения на подогрев воды.	01.08.2022 г.
3	В случае невыполнения данных мероприятий, подача тепловой энергии на подогрев воды производиться не будет.	

Информацию о выполнении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретных мер, принятых по устранению выявленных нарушений представить в ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

01.08.2022 г.

т. 2-71-58

(срок)

Предписание выдано: техник

Подрез В.Г.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: 

08.04.2022